

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

na remont instalacji freonowej dla agregatu wody lodowej oraz remont instalacji wody lodowej w obrębie pomieszczenia maszynowni chłodniczej w budynku Małopolskiego Ogrodu Sztuki w Krakowie, ul. Rajska 12 (CPV 45331200-8)

I. Rzeczowy zakres przedmiotu zamówienia określa przedmiar robót dla wykonania prac w ramach remontu instalacji freonowej dla agregatu wody lodowej oraz remont instalacji wody lodowej w obrębie pomieszczenia maszynowni chłodniczej w budynku Małopolskiego Ogrodu Sztuki w Krakowie, ul. Rajska 12 (CPV 45331200-8) zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych, a także następującymi dokumentami:

- a) Projekt budowlany pn. „Remont instalacji freonowej dla agregatu wody lodowej oraz remont instalacji wody lodowej w obrębie pomieszczenia maszynowni chłodniczej” autorstwa mgr inż. Marka Wolszewskiego (upr. nr 169/99), data opracowania: maj 2018r. wraz z Informacją dotyczącą planu BIOZ, w zakresie określonym przedmiarem robót
- b) Przedmiar robót – 1 szt.,
- c) Specyfikacja wykonania i odbioru robót.

II. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia kierowania robotami budowlanymi przez osoby posiadające uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń.

III. Zamawiający zaleca odbycie wizji lokalnej w celu zapoznania się z miejscem i warunkami wykonywania robót stanowiących przedmiot zamówienia .

IV. Termin realizacji zamówienia:

- termin rozpoczęcia prac: od dnia zawarcia umowy w sprawie zamówienia, nie wcześniej niż od 25 lipca 2018r.,
- termin zakończenia prac: do 31 sierpnia 2018r.

V. Prace budowlane objęte przedmiotem zamówienia prowadzone będą w obiekcie działającym, w związku z powyższym Wykonawca zobowiązany jest przedstawić harmonogram prac do akceptacji Zamawiającemu.

VI. Wymienione w punkcie I dokumenty stanowią integralną część niniejszego Szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia.

VII. Warunkiem uznania przez zamawiającego przedmiotu zamówienia za prawidłowo wykonany przyjmuje się protokół z uruchomienia instalacji z odpowiednimi parametrami ustawienia punktu pracy, zgodnymi z założeniami zawartymi w dokumentacji projektowej.

VI. Wykonawca zobowiązany jest wykonać i przekazać Zamawiającemu w 3 egzemplarzach dokumentację powykonawczą (w wersji papierowej oraz elektronicznej) w terminie 14 dni od

zakończenia robót wraz z zaleceniami dotyczącymi prawidłowego użytkowania instalacji.

Kraków, 28 czerwca 2018r.

Dyrektor Naczelny i Artystyczny


Krzysztof Głuchowski